

Do OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443 000 EURO na wykonanie „Modernizacji systemu zdalnej kontroli i sterowania w 18 przepompowniach ścieków”.

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 18-07-2018 r.

Pytanie 1.

Proszę o uzupełnienie danych niezbędnych do wyceny rozdzielnic, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Nazwa pompowni	Lokalizacja	moc pompy P1 [kW]	Ilość pomp
1	PsS2	Orzeszkowej		
2	PsS3	Żelazna		
3	PsK1	Zamkowa		
4	PsK2	Zamkowa		
5	PsK8	Zamkowa		
6	PsK9	Zamkowa		
7	PsK3	Solskiego		
8	PsK4	Wierzbowa		
9	PsK5	Kościelna		
10	PsK6	Czereśniowa		
11	PsP1	Zieleniecka		
12	PsP2	Wróblewskiego		
13	PsP3	Andersa		
14	PsP4	Daleka		
15	PsW1	Głowackiego		
16	PsW2	Wejhera		
17	PsW3	500-Lecia		
18	PsW4	Głowackiego		

Odpowiedź:

L.p.	Nazwa pompowni	Lokalizacja	moc pompy P1 [kW]	Ilość pomp
------	----------------	-------------	-------------------	------------

1	PsS2	Orzeszkowej	4	2
2	PsS3	Żelazna	1,5	2
3	PsK1	Zamkowa	1,7	1
4	PsK2	Zamkowa	1,7	1
5	PsK8	Zamkowa	1,4	2
6	PsK9	Zamkowa	1,4	2
7	PsK3	Solskiego	9	2
8	PsK4	Wierzbowa	9	2
9	PsK5	Kościelna	1,4	2
10	PsK6	Czereśniowa	1,2	1
11	PsP1	Zieleniecka	2,4	2
12	PsP2	Wróblewskiego	9	2
13	PsP3	Andersa	2,9	2
14	PsP4	Daleka	5,9	2
15	PsW1	Głowackiego	3	2
16	PsW2	Wejhera	1,5	2
17	PsW3	500-Lecia	1,5	2
18	PsW4	Głowackiego	5,9	2

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Dariusz Modzelewski