



Numer obwodu	--	ZK/1	ZK/1					
Opis	WLZ	WLZ	Przycisk PPOŻ					
Moc [kW]/Prąd [A]	40kW	15kW	---					
Przewód	YKY 4x10mm²2 istniejący	YKY 5x10mm²2	NHXX 3x2,5mm²2					
Nazwa obwodu	zasilanie ze złącza pomiarowego	Zasilanie kierunek RG	Obwód przycisku PPOŻ					
Dział odp. API Dariusz Lemka, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork		Kierownik techniczny		Rodzaj dokumentu Projekt budowlany		Adres ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork dz. nr 88/7, 88/10 obr. 10,		Skala --
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		Wykonał mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12		Tytuł  BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO Budynku PWiK		Tytuł rysunku Schemat rozdzielnic ZK		Język Polski
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10				Zmiana --	Data 09.2020	Arkusz E-3