


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Malborku
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 172/BR/2022

Malbork, 23.09.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Bernadetę Radtke-Kogut up.939/2022 ; Sekcja Higieny Komunalnej
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

I INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork
Tel. 55 246 95 80 e-mail: pwik@pwik.malbork.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Malbork
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork
Tel. 55 246 95 80 e-mail: pwik@pwik.malbork.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 5790007423/170423651

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krystyna Babirecka - Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Dariusz Modzelewski – Dyrektor d/s technicznych
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

ND
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 23.09.2022 r. 9:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 24.08.2022 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: ND
4. Data i godzina zakończenia kontroli 23.09.2022 r. 11:40

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwie skreślić

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ND

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

ND

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

ND

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* ND

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- raport z badań nr 1445/2022 z dn. 22.07.2022 r.– SUW Malbork, raport z badań nr 1446/2022 z dn. 22.07.2022 r. stacja podnoszenia ciśnienia ul. Moniuszki, Malbork, raport z badań nr 1698 z dnia 24.08.2022 r. SUW

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- orzeczenia lekarskie osób zatrudnionych przy wodociągu - 3 pracowników

- pozwolenie wodnoprawne aktualne, wydane przez Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 82-200 Malbork ważne do dnia 4.04.2023 r., znak OS.6341.19.2013.4

- książki eksploatacji studni

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

ND

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr FK/HK/02 ed. 3

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

- podmiot gospodarczy aktywny

- nie toczy się postępowanie administracyjne

- w przypadku pogorszenia się jakości wody do spożycia z WP Malbork, zarządzający wodociągiem informuje mieszkańców poprzez komunikat na stronie internetowej PWIK Malbork oraz na tablicy ogłoszeń w UM w Malborku

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Właścicielem urządzenia wodociągowego jest Urząd Miasta Malbork. Służy ono do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – 39 726. Miejscowości zaopatrywane w wodę z wodociągu: Malbork, Grobelno, Zarzecze, Krasnołęka, Nowa Wieś Malborska. Odbiorcami usług są gospodarstwa domowe, szkoły, restauracje, przedszkola, hotele. Dobowa produkcja wody wynosi 4560 m³. Pozwolenie wodnoprawne aktualne. W pobliżu urządzenia wodociągowego brak jest zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody. Teren ochrony bezpośredniej wyznaczony, ogrodzony, oznakowany tablicą zawierającą informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Proces uzdatniania polega na odmanganianiu, odżelazianiu, eliminacji fluorów poprzez mieszanie wód i 2-stopniową filtrację. Urządzenia uzdatniające: 5 filtrów mechanicznych, 5 filtrów biologicznych, złoża filtracyjne (żwirki kwarcowe). Do dezynfekcji urządzeń i sieci stosowany jest podchloryn sodu. Urządzenia wodociągowe posiadają kurek do pobierania wody podawanej do sieci, podłączony bezpośrednio do przewodu podającego wodę do sieci. Kurek nie posiada przyłączy i nadaje się do sterylizacji płomieniem. Urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest zbiornik o pojemności 1000 m³. Jego dezynfekcja odbywa się wg potrzeb. Długość sieci wodociągowej -157 km bez przyłączy, z przyłączami – 220 km.

Nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody prowadzony jest w ramach kontroli wewnętrznej

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

w tzw. „punktach zgodności”- parametry grupy A i B przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie wg harmonogramu ustalonego z PPIS w Malborku. Jakość produkowanej wody odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Malborku prowadzi monitoring jakości wody na wodociągu. W dniu kontroli studnie eksploatowane to: studnia nr 5 (ul. Konopnickiej), studnia nr 6 (ul. Kwiatkowskiego), studnie nr 8 i 9 (ul. Rolnicza). Studnia nr 4 (ul. Chrobrego) wyłączona, stanowi awaryjne źródło zasilania. Przedsiębiorstwo posiada 2 beczki w przypadku braku możliwości zaopatrywania ludności w wodę z miejskiej sieci. Wody opadowe z terenu SUW odprowadzane są kanalizacją deszczową. Ścieki z SUW odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach poza strefą. Pomieszczenie obiektu utrzymane w dobrym stanie. Ze zbiornikami bezpośrednio stykają się 3 osoby. Posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. W pomieszczeniu widoczny jest zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Stan sanitarno-techniczny ujęć wody w dniu kontroli dobry.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

ND

Zgodnie z art. 10 kpa na wniosek strony ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości:.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Upoważnienie 939/2022 pozostawiono stronie

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do ksiąŜki kontroli**

2. Nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Dariusz Modzelewski

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

B. Rowlak-Koput

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.09.2022 r.

D Y R E K T O R
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Dariusz Modzelewski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Malborku Sp. z o.o.
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31
tel. 55 246-95-80, fax 55 246-95-88
REGON 17042365; NIP 579-000-74-23

W trakcie kontroli wykorzystano formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego; FK/HK/02 ed. 3

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić