


POWIATOWA STACJA
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 100/IK/2017

Malbork, dnia 27 listopada 2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Iwona Knut, Sekcja Hig. Komunalnej, upoważnienie nr 1889/2017
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Powiatową Stację Sanitarно – Epidemiologiczną w Malborku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i 2 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork

tel. 55/246-95-80; tel./fax 55/246-95-88; e –mail: pwik@pwik.malbork.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Publiczny Malbork
ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork
tel. 55/246-95-80; tel./fax 55/246-95-88; e –mail: pwik@pwik.malbork.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 579-000-74-23/170423651

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krystyna Babirecka – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Dariusz Modzelewski – dyrektor ds. technicznych
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - ND
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.11.2017 r., godz. 12.20

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - 26.10.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -
4. Data i godzina zakończenia kontroli – 27.11.2017 r., godz. 14.25
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - ND
6. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*- ND
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* - ND
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - ND
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- raporty z badań nr 1595/2017 z dn. 25.08.17 r., 1802/2017 z dn. 21.09.17 r., 2160/2017 z dn. 19.10.2017 r., nr 2161/2017 z dn. 19.10.2017 r. sporządzone przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- orzeczenia lekarskie 3 pracowników,
- książki eksploatacji studni,
- pozwolenie wodno – prawne aktualne, wydane przez Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, ważne do dnia 4.04.2023 r., znak: OS.6341.19.2013.4
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - ND
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr FK_HK_02 – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
- podmiot gospodarczy – aktywny,
- KRS 0000112541,
- postępowanie administracyjne nie toczy się,
- w przypadku pogorszenia się jakości wody do spożycia z WP Malbork, zarządzający wodociągiem informują mieszkańców komunikatem umieszczanym na stronie internetowej PW i K Sp. z o.o. w Malborku oraz na tablicy ogłoszeń dla mieszkańców w UM Malborka
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Właścicielem urządzenia wodociągowego jest Urząd Miasta Malbork. Urządzenie wodne służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 37.670 osób. Miejscowości zaopatrywane w wodę - Malbork, Grobelno, Zarzecze, Krasnołęka, Nowa Wieś Malborska. Odbiorcami usług są gospodarstwa domowe, szkoły, restauracje, przedszkola, hotele. Dobowa produkcja wody – 4642 m³/dobę. Pozwolenie wodno – prawne aktualne do dnia 4.04.2023 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Malborku, znak: OS.6341.19.2013.4. W pobliżu urządzenia wodociągowego brak zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody. Teren ochrony bezpośredniej wyznaczony, ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiału trwałego), oznakowany tablicą zawierającą informację o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, brama zamykana na kłódkę. Proces uzdatniania polega na odmanganianiu, odżelazianiu, eliminowaniu fluorków przez mieszanie wód i filtrowanie 2 – stopniowe. Urządzenia uzdatniające: 5 filtrów

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

mechanicznych, 5 filtrów biologicznych, filtrowanie 2 stopniowe, złoża filtracyjne (żwirki kwarcowe). Do dezynfekcji urządzeń i sieci stosowany jest podchloryn sodu. Urządzenia wodociągowe posiadają kurek do pobierania wody podawanej do sieci, podłączony bezpośrednio do przewodu podającego wodę do sieci. Kurek nie posiada żadnych przyłączy i nadaje się do sterylizacji płomieniem. Urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest szczelny zbiornik o pojemności 1000 m³. Dezynfekcja urządzenia wg potrzeb. Długość sieci wodociągowej – 157 km bez przyłączy, z przyłączami 220 km. Sieć wykonana z materiałów – żeliwo, PCV, PE, AC. Sprawowany jest nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz.1989), co potwierdzają przedłożone raporty z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej oraz prowadzonego przez PPIS w Malborku Monitoringu Jakości Wody. W dniu kontroli eksploatowane studnie:

nr 5 (ul. Konopnickiej), nr 6 (ul. Kwiatkowskiego), nr 8 i 9 (ul. Rolnicza). Studnia nr 4 (ul. Chrobrego) wyłączona, ale istnieje możliwość dalszej eksploatacji.

Wody opadowe z terenu SUW odprowadzane są kanalizacją deszczową. Ścieki z SUW odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach poza strefą. Pomieszczenie obiektu utrzymane w dobrym stanie. Ze zbiornikami wody bezpośrednio stykają się 3 osoby. Posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. W pomieszczeniu gdzie znajdują się urządzenia uzdatniające umieszczony jest graficzny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Podczas kontroli nie stwierdzono złamania zakazu palenia.

Stan sanitarno – techniczny ujęć wody w dniu kontroli – dobry.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - ND

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - ND

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Upoważnienie nr 1889/2017 doręczono stronie

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
.....

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mqr inż. Dariusz Modzelewski

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.11.2017 r.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mqr inż. Dariusz Modzelewski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Malborku Sp. z o.o.
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31
tel. 55 246-95-80, fax 55 246-95-88
REGON 170423651 NIP 579-000-74-23

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

– ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego - nr FK_HK_02
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

U P O W A Ż N I E N I E NR/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art. 79^a a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm./ oraz art. 35 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 / upoważnia:

Panią Iwonę Knut, stanowisko: starszy asystent, nr legitymacji służbowej 14/08 do przeprowadzenia kontroli wodociągu publicznego zlokalizowanego w Malborku należącego do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku, ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork

w zakresie wymagań sanitarnych dotyczących urządzeń wodociągowych

Data rozpoczęcia kontroli: 27.11.2017 r.

Data przewidywanego zakończenia kontroli: 27.11.2017 r.



Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Malborku

Stanisława Sosnowska

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego:

Kontrolowany ma prawo do:

- 1) czynnego udziału w kontroli,
- 2) przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek,
- 3) składania dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
- 4) wniesienia sprzeciwu na piśmie wobec podjęcia wykonywania przez organy czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b,

art.80 ust.1,2, art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1, 2 z zastrzeżeniem art. 84d w/w ustawy.

Kontrolowany ma obowiązek:

- 1) umożliwić przeprowadzenie kontroli zakładów pracy oraz udostępnić wszystkie pomieszczenia i urządzenia wchodzące w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, środków transportu i obiektów z nimi związanych, obiektów będących w trakcie budowy,
- 2) udzielania pisemnych lub ustnych informacji oraz stawienia się na wezwanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 3) okazać na żądanie dokumenty i udostępnić wszelkie dane oraz udostępnić próbki do badań laboratoryjnych,
- 4) umożliwić wstęp do mieszkania w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub może być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa,
- 5) zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

