

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/IK/2018

Malbork, dnia 28 marca 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Iwona Knut, Sekcja Hig. Komunalnej, upoważnienie nr 328/2018
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i 2 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 31, 82-200 Malbork

tel. 55/246-95-80; tel./fax 55/246-95-88; e –mail: pwik@pwik.malbork.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Publiczny Malbork
ul. Bolesława Chrobrego 31, 82-200 Malbork
tel. 55/246-95-80; tel./fax 55/246-95-88; e –mail: pwik@pwik.malbork.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/burgen/założyciele/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współiników)

ul. Bolesława Chrobrego 31, 82-200 Malbork
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współiników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 579-000-74-23/170423651

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krystyna Babirecka – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Dariusz Modzelewski – dyrektor ds. technicznych
(imię i nazwisko/stanowisko/tłane upoważniającego/data wydania upoważnienia/tytuł)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - ND (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 28.03.2018 r., godz. 12.05

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - 1.03.2018 r.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -
4. Data i godzina zakończenia kontroli – 28.03.2018 r., godz. 14.25
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - ND
6. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*- ND
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* - ND
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - ND
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - raporty z badań nr 106/2018 z dn. 22.01.18 r., 105/2018 z dn. 22.01.18 r., 274/2018 z dn. 19.02.2018 r., nr 275/2018 z dn. 19.02.2018 r. sporządzone przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz sprawozdania z badań nr 86703/18/GDY, nr 86702/18/GDY, 86701/18/GDY, 86700/18/GDY z dn. 2.03.2018r. sporządzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Gdynia.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - orzeczenia lekarskie 2 pracowników,
 - książki eksploatacji studni,
 - pozwolenie wodno – prawne aktualne, wydane przez Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiński 17, 82-200 Malbork, ważne do dnia 4.04.2023 r., znak: OS.6341.19.2013.4
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - ND
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr FK_HK_02 – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - podmiot gospodarczy – aktywny,
 - KRS 0000112541,
 - postępowanie administracyjne nie toczy się,
 - w przypadku pogorszenia się jakości wody do spożycia z WP Malbork, zarządzający wodociągiem informują mieszkańców komunikatem umieszczanym na stronie internetowej PW i K Sp. z o.o. w Malborku oraz na tablicy ogłoszeń dla mieszkańców w UM Malborka
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Właścicielem urządzenia wodociągowego jest Urząd Miasta Malbork. Urządzenie wodne służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 37.670 osób. Miejscowości zaopatrywane w wodę - Malbork, Grobelno, Zarzecze, Krasnołęka, Nowa Wieś Malborska.

Odbiorcami usług są gospodarstwa domowe, szkoły, restauracje, przedszkola, hotele. Dobowa produkcja wody – 4642 m³/dobę. Pozwolenie wodno – prawne aktualne do dnia 4.04.2023 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Malborku, znak: OS.6341.19.2013.4. W pobliżu urządzenia wodociągowego brak zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody. Teren ochrony bezpośredniej wyznaczony, ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiału trwałego), oznakowany tablicą zawierającą informację o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, brama zamykana na kłódkę. Proces uzdatniania polega na odmanganianiu, odżelazianiu, eliminowaniu fluorków przez mieszanie wód i filtrowanie 2 – stopniowe. Urządzenia uzdatniające: 5 filtrów mechanicznych, 5 filtrów biologicznych, filtrowanie 2 stopniowe, złoża filtracyjne (żwirki kwarcowe). Do dezynfekcji urządzeń i sieci stosowany jest podchloryn sodu. Urządzenia wodociągowe posiadają kurek do pobierania wody podawanej do sieci, podłączony bezpośrednio do przewodu podającego wodę do

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

sieci. Kurek nie posiada żadnych przyłączy i nadaje się do sterylizacji płomieniem. Urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest szczelny zbiornik o pojemności 1000 m³. Dezynfekcja urządzenia wg potrzeb. Długość sieci wodociągowej – 157 km bez przyłączy, z przyłączami 220 km. Sieć wykonana z materiałów – żeliwo, PCV, PE, AC. Sprawowany jest nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole w zakresie monitoringu kontrolnego parametrów grupy A i grupy B. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych odpowiada normom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), co potwierdzają przedłożone raporty z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej oraz prowadzonego przez PPIS w Malborku Monitoringu Jakości Wody. Ustalone w harmonogramie miejsca poboru próbek wody na rok 2018 stanowią punkty zgodności. Zgodnie z przedstawionym przez producenta wody planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 nastąpi sukcesywna wymiana przyłączy wodociągowych ołowianych na PE.

W dniu kontroli eksploatowane studnie: nr 5 (ul. Konopnickiej), nr 6 (ul. Kwiatkowskiego), nr 8 i 9 (ul. Rolnicza). Studnia nr 4 (ul. Chrobrego) wyłączona, ale stanowi awaryjne źródło zasilania. Przedsiębiorstwo posiada 2 beczki w przypadku braku możliwości zaopatrzenia ludności w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

Wody opadowe z terenu SUW odprowadzane są kanalizacją deszczową. Ścieki z SUW odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach poza strefą. Pomieszczenie obiektu utrzymane w dobrym stanie. Ze zbiornikami wody bezpośrednio stykają się 3 osoby. Posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. W pomieszczeniu gdzie znajdują się urządzenia uzdatniające umieszczony jest graficzny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Podczas kontroli nie stwierdzono złamania zakazu palenia.

Stan sanitarno – techniczny ujęć wody w dniu kontroli – dobry.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - ND
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - ND

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy**

Upoważnienie nr 328/2018 doręczono stronie

2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznane się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
.....

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Dariusz Madziarski

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.03.2018 r.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Dariusz Madziarski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI
w Świdwie Sp. z o.o.
82-200 Miodów, ul. Chłopskiego 31
tel. 55 246-95-80, fax 55 246-95-88
REGON 170423551, NIP 579-000-74-23

W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykorzystano formularze kontroli**

– ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego - nr FK_HK_02
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić